



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0625CS0094

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	ABA BEUL GmbH Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile Dieselstraße 11, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	ABA BEUL GmbH Manufaktur für Armaturen und Gussbauteile Dieselstraße 11, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den gewerblichen Einsatz (0625)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Spülstation für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	ABA-flow Basic
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60180771-004 vom 16.11.2018 (LGW) Baumusterprüfung: 57217207-01 vom 12.01.2017 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0445/15 vom 09.05.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 052/16 vom 17.05.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0197/16 vom 08.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 105/16 vom 15.06.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.	
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.01.2023 / 20-0134-WNV

70028-04-A-DE

12.03.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ABA-flow Basic	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ: AA)	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Anschlussdurchmesser: DN 15, 1/2"

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.